

č.j. : 086871/2015/KUSK

V Praze dne 19. 6. 2015

Záznam dle ust. § 137 odst. 3 správního řádu

z ústního jednání spojeného konaného dne 19. 6. 2015 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 učiněný k prověření podnětu, který by mohl být důvodem zahájení řízení z moci úřední

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

K věci:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 25 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) a podle § 11 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád), svolal k výše uvedené záležitosti ústní jednání v souladu s **ustanovením § 137 odst. 1 správního řádu** (za účelem opatření nezbytných vysvětlení a prověření podnětu, který by mohl být důvodem k zahájení řízení z moci úřední.

Krajskému úřadu Středočeského kraje byl postoupen podnět z důvodu nepříslušnosti za účelem prověření možného prověření porušení povinnosti dle § 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, a to nezajištění plynulého a bezpečného provozování vodovodu. A porušení ustanovení § 36 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Zjištění vodoprávního úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje

Povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu podle ust. § 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve vlastnictví společnosti S.O.N.Y International Propriety Limited, ID 033010 v obci Trnová je vydáno pro provozovatele REINWASSER s.r.o., IČ: 24845647. Ze smlouvy uzavřené mezi vlastníkem a provozovatelem dne 24.5.2013 vyplývá, že za plnění podmínek dle zákona o vodovodech a kanalizacích plně zodpovídá provozovatel tj. společnost REINWASSER s.r.o., IČ: 24845647. Provozovatel vykonává provoz další činnosti dle smlouvy s vlastníkem, právními předpisy a rozhodnutími správních orgánů vlastním jménem. Provozovatel je povinen hradit náklady na provoz, údržbu a opravy vodohospodářského majetku.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích je vlastník vodovodu povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích se jedná zejména, mimo jiné, o dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací atd.

Bylo zjištěno, že došlo ke zhoršení kvality vody ke dni 29. 4. 2015, bylo zaznamenáno zvýšené množství chloru v dodávané pitné vodě. Dle vysvětlení zástupce provozovatele došlo k technické závadě na úpravně vody, došlo k závadě na dávkovacím zařízení. Toto bylo oznámeno pouze obecnímu úřadu Trnová. Odběratelům ani krajskému úřadu tato skutečnost oznámena nebyla. Rozhodnutím Krajské hygienické stanice ze dne 12.6.2015 pod č.j. S-KHSSC 27202/2015 předběžným opatřením bylo zakázáno provozovateli používání nejakostní pitné vody dodávané tímto vodovodem k pití, pro přípravu jídel, mytí předmětů přicházejících do styku s potravinami, dále k mytí osob a pro osobní hygienu z důvodu nedodržení limitu mikrobiologických a biologických ukazatelů.

Zástupce provozovatele uvádí, že pravděpodobně se jedná o nevyhovující kvalitu vody ve zdroji. Z tohoto důvodu dojde ke změně desinfikantu a bude provedena revize studní, zda nejsou propojeny s rozvody z vodovodu. Dle sdělení KHS z posledních předběžných výsledků vyplývá, že zhoršená kvalita vody trvá a opatření spočívající v zákazu užívání dodávané vody bude pravděpodobně trvat i nadále.

Závěr vodoprávního úřadu:

Zástupcem provozovatele tj. společností EKO-VAK, náměstí Komenského 412, IČ: 24728756 bude předložena generální plná moc k zastupování společností REINWASSER s.r.o., IČ: 24845647. Krajským úřad Středočeského kraje bude zahájeno správní řízení s provozovatelem vodovodu ve věci spáchání správního deliktu podle ust. § 33 odst. 2 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích za porušení ust. § 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích tj. nebylo zajištěno bezpečné a plynulé provozování a správního deliktu dle ust. § 33 odst. 6 písm. j) zákona o vodovodech a kanalizacích za porušení ust. § 36 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích – neoznámení krajskému úřadu bez prodlení zhoršení kvality pitné vody.

Dále je doporučeno obci Trnová s ohledem na přetrvávající pochybnosti o vlastnictví předmětného vodovodu, podat urychleně určovací žalobu o vlastnictví a dále s ohledem na pochybnosti o technickém stavu vodovodu podat k Ministerstvu zemědělství podnět ve smyslu ust. § 38 zákona o vodovodech a kanalizacích k provedení technického auditu.







Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 25 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích provede dále dozor dle ust. § 37 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích a prošetří dodržování povinností provozovatele v rozsahu své působnosti založené tímto zákonem.

Skončeno, přečteno a podepsáno

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Kremel', 'Rosa', 'K. J.', 'Kováč', and 'Kováč'.

PREZENČNÍ LISTINA

z ústního jednání konaného dne 19. 6. 2015 na KÚSK ve věci projednání dalšího postupu ve věci prověření podnětu, který by mohl být důvodem zahájení řízení z moci úřední – provozování vodovodu Trnová

Organizace	Jméno a příjmení	podpis
Krajský úřad Středočeského kraje OŽP	LENA HROUNOVÁ MARCELA BUREŠOVÁ	
S.O.N.Y International Proprietary Limited, (v zastoupení Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík)	omluven	
REINWASSER s.r.o. (v zastoupení EKO-VAK)	DAVID FOUNICEK	
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze	LENA HROUNOVÁ EVA KLEMENČOVÁ	
Obec Trnová	Hynek Opotický	
	JIRÍ BRONSKÝ	
	VÁCLAV JINDŘICH	
	ŠTEFAN MORAVČEK	